

Łask dnia 1 lutego 2018 r.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/JRP/1/01/2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą Pzp” Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie wraz z przykanalikami do granic nieruchomości” złożone zostały zapytania dotyczące treści SIWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż uzna studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych w zadaniu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie wraz z przykanalikami do granic nieruchomości", z zastrzeżeniem, iż warunkiem akceptacji materiałów przedstawianych do zatwierdzeń we wnioskach materiałowych będzie załączenie dokumentów poświadczających, że materiały te mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Łasku
98-100 Łask, ul. Tylna 9
tel. /0-43/ 675 51 43, 675 36 95
REGON 731020519 NIP 831-15-06-734

Z-CIA PREZESA ZARZĄDU

mgr Andrzej Banaszczyk