

Łask dnia 13 kwietnia 2017 r.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/JRP/3/02/2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą Pzp” Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Łasku” w ramach Projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” złożone zostały zapytania dotyczące treści SIWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie zakresu robót rozbiórkowych (demontaż starych płyt betonowych) dla rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Grabi. W projekcie budowlanym zapisano, że należy usunąć dotychczasowe umocnienie z płyt chodnikowych na odcinku między wylotem z oczyszczalni, a przepustem-przejściem, natomiast po wizji lokalnej stwierdza się, że rów jest umocniony na dłuższym odcinku?

Odpowiedź

Zakresu robót rozbiórkowych obejmuje usunięcie dotychczasowego umocnienia z płyt chodnikowych na cały odcinek modernizowanego rowu odpływowego ok. 450 m tj. od wylotu z oczyszczalni do wylotu do rzeki Grabi.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Pytanie 2

Prosimy o informację gdzie należy ująć koszty rozbiórek w Tabeli Cen Elementów Skończonych.

Odpowiedź

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy konkretnych pozycji w Tabeli Cen Elementów Skończonych w których należy ująć koszty rozbiórek.

Pytanie 3

Prosimy o udostępnienie rysunków ob. 7 Urządzenia pomiarowego w zakresie części konstrukcyjnej, elektrycznej oraz technologicznej.

Odpowiedź

Zwężka pomiarowa (Venturiego KPV-VI) została przestawiona na rysunkach nr K-34 oraz nr T-14.

Lista pomiarów dla ob. 7 została opisana w PW tom V/1 pkt. 5.35.

Pytanie 4

Według rysunku „K-12 OB. 4A i 4B Przejścia szczelne, balustrada, okucia, pomosty” stal profilowana ma być gatunku 1.4301 według wykazu stali str. 20,21 OB.4A i 4B ma być gatunku 1.4401. Prosimy o informację, które z powyższych należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Do wyceny elementów stalowych przestawionych na rysunku nr K-12 należy przyjąć stal 1.4301.

Pytanie 5

Prosimy o udostępnienie wykazu stali dla:

- ob. 1: belki nadproży, drabin, pochwyków, barier ochronnych, pokryw i okuć włączów, tulei stalowych, krat profilowych*
- ob. 3A: okucia i włączów montażowych*
- ob. 6: okucia i włączów montażowych*
- ob. 10: pomostów stalowych, barier ochronnych z drabiną*
- ob. 11: barier ochronnych i drabin wejściowych*

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

- ob. 12: *pochwyty*
- ob. 14: *barier ochronnych na schodach i podestach*
- ob. 15: *barier ochronnych na schodach i podestach*
- ob. 16A, 16B: *barier ochronnych na schodach i pomostach, krat pomostowych i pokryw stalowych*

Odpowiedź

Dla powyższych obiektów nie przygotowywano wykazu stali - obiekty 1, 16A, 16B są obiektami remontowanymi w których należy odtworzyć istniejące wyposażenie z elementów salowych, obiekt nr 10 wykazane wyposażenie uwzględnione jest w dostawie razem z mieszadłem, natomiast dla pozostałych obiektów zastosowano rozwiązania systemowe.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr Andrzej Banaszczyk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Mariusz Sowiński

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Łasku
98-100 Łask, ul. Tylna 9
tel. /0-43/ 675 51 43, 675 36 95
REGON: 141020510 NIP 831-15-06-734