Ob. 17.4 POCHODNIA BIOGAZU - FUNDAMENT
skala 1:50

RZUT



A-A



FUNDAMENT ŻELBETOWY C25/30
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
BETON PODKŁADOWY C8/10 gr.10cm
NASYP Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO
ZAGĘSZCZONEGO MECHANICZNIE DO Is=0,95
DO POZIOMU ROZBIÓREK



Elewacja północno-zachodnia

Elewacja południowo-wschodnia

1 *cokoły - kolor naturalny beton*

2 *nawierzchnia wokół obiektu z kostki betonowej*

3 *komin w kolorze naturalnej stali*

BETON C25/30,
KLASA EKSPOZYCJI: XC2, XF2
BETON PODKŁADOWY C8/10
STAL ZBROJENIOWA AIII N, AI

±0,00=166,50m npm

UWAGI:

1. USYTUOWANIE OBIEKTU wg PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TEREN.
2. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGICZNYM
3. WOKÓŁ FUNDAMENTU WYKONAĆ NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BETONOWEJ O SZEROKOŚCI PASA - 2,0m (licząc od narożnika fundamentu)
4. PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTU NALEŻY SPRAWDZIĆJEGO WYMIARY W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO URZĄDZENIA.
5. KRAWĘDZIE FUNDAMENTÓW WYKONAĆ JAKO FAZOWANE. Wielkość fazy 2-2,5cm.

UZGODNIENIA MIĘDZYBRANŻOWE

BRANŻA	PROJEKTANT	DATA	PODPIS
TECHNOLOGIA	mgr inż. E.KOZŁOWSKA	08.2015r.	
ARCHITEKRURA	mgr inż. arch.J.NOWOSIELSKI	08.2015r.	

Wykonawca:
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.
01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask

Projektant: mgr inż.Grażyna Rydzewska, upr. nr SUW-22/92, specjalność: konstrukcyjno-budowlana — Podpis:

Opracowała: mgr inż. Grażyna Rydzewska — Podpis:

Sprawdzający: inż. Jerzy Taracha, upr. nr 752/64, specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna — Podpis:

Kierownik projektu: mgr inż. Krystyna Szarlik — Podpis:

Inwestycja: **Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku**

Obiekt: **Ob.17.4 POCHODNIA BIOGAZU - fundament**

Nazwa rysunku: **Rysunek szalunkowy, elewacjE**

Data:	Stadium:	Branża:	Skala:	Nr archiwalny:	Nr rysunku:
sierpień 2015	projekt budowlany	archit.-konst.	1:50	7135	K-29