Pompownia ścieków- ob. 1



Budynek sitopiaskownika- ob. 2

Budynek sitopiaskownika- ob. 2



Osadnik wstępny- ob. 3



Budynek sitopiaskownika- ob. 2



Budynek sitopiaskownika- ob. 2



UWAGI:

1. RUROCIĄG UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE Gr. 15 cm. PRZED UKŁADANIEM RUROCIĄGU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA RUR.
2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIĄG W POBLIŻU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. ISTNIEJĄCE PRZEWODY I KABLE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W WYKOPIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DPOWIEDNICH NORM.
3. RZĘDNE KOLIZJI RUROCIĄGU Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM SĄ WIELKOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI.

Poz.	Ilość Jedn.	Wyszczególnienie	Jedn. masa (kg)	Całk. masa (kg)	Uwagi
7	1 szt.	Zasuwa nożowa do zabudowy podziemnej z teleskopowym przedłużeniem trzpienia i skrzynką uliczną napęd ręczny Dn500 Pnom 1,0 MPa	-	-	
6	2 szt.	Kołnierz płaski do przyspawania z uszczelką i elementami połączeń (śruba+podkładka+nakrętka);st.1.4301 Dn500	-	-	
5	1 szt.	Łuk Dn600 PEHD SDR17 41°	-	-	
4	2 szt.	Łuk Dn600 PEHD SDR17 90°	-	-	
3	4 szt.	Łuk Dn500 PEHD SDR17 90°	-	-	
2	100,0 mb.	Rura Dz560x33,2 PEHD SDR17	-	-	
1	36,0 mb.	Rura Dz500x29,7 PEHD SDR17	-	-	

Wykonawca:
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.
01-785 Warszawa, ul. Władysława Broniewskiego 3

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów

Projektant: mgr inż. Elżbieta Kozłowska, upr. nr St-708/87, specjalność: Instalacyjno-inżynieryjna — Podpis:

Opracował: mgr inż. Marta Grądek — Podpis:

Sprawdzający: mgr inż. Włodzimierz Glamkowski, upr. nr St-437/86, specjalność: Instalacyjno-inżynieryjna — Podpis:

Kierownik projektu: mgr inż. Krystyna Szarlik — Podpis:

Inwestycja: **Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku**

Obiekt: **Sieci międzyobiektowe - ścieki surowe**

Nazwa rysunku: **Profil przewodu: z ob.1 do ob.2 oraz z ob.2 do. ob.3, obejście awaryjne ob.3**

Data	Stadium	Branża	Skala	Nr archiwalny	Nr rysunku
Listopad 2015	projekt wykonawczy	technologiczna	1:100/500	7135	ST-01