RZUT PRZYZIEMIA
stan projektowany
skala 1:50

Elektryczny podgrzewacz wody, bezciśnieniowy, przepływowy, z wylewką, N=3kW, 230V

Cd. wg projektu sieci

KS1 i=1,5% Ø160PVC

KS2

KS3 i=1,5% Ø160PVC

NAWIERZCHNIA DROGOWA

Zawór antyskażeniowy EA DN40 Podłączyć do stacji polielektrolitu

MIEJSCE NA POLIELEKTROLIT

Zawór antyskażeniowy EA DN20 c.d. wg proj. kotłowni

różnica w poziomie posadzki ~0,10cm - pomalować próg w żółto-czarne pasy

Elektryczny podgrzewacz wody, bezciśnieniowy, przepływowy, z wylewką, N=3kW, 230V

Filtr siatkowy DN80

Izolator przepływów zwrotnych BA DN80

przejście w ścianie

W Dz90

WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6

W1 W2 W3 W4

i=2,0% Ø110PVC

i=1,5% Ø160PVC

i=1,0% Ø250PVC

i=1,0% Ø200PVC

i=2,0% Ø0,10zel.

OI1

T1

z.zł

przejście p.poż.

EI30

Ø40HDPE

Pompa odwadniająca Hp=3,0m, Q=1l/s

Pion zakończony zaworem napowietrzającym

Elektryczny podgrzewacz wody, bezciśnieniowy, przepływowy, podumywalkowy, N=4,0kW, 230V

dołek odwadniający

Przejście istniejące w ścianie fundamentowej dla ist. rurociągu technologicznego Dn250

silos w dostawie według wytycznych technologicznych

LEGENDA:

- przewody wody zimnej
- przewody kanalizacji sanitarnej
- pion kanalizacji sanitarnej

Wykonawca: **Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3**			Zamawiający: **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tylna 9, 98-100 Łask**	
Projektant: mgr inż. Ewa Kopeć upr. nr MAZ/0530/PWOS/10 specjalność: instalacje sanitarne	Podpis:		Inwestycja: **Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku**	
Opracował: mgr inż. Ewa Kopeć	Podpis:			
Sprawdzający: inż. Andrzej Kłos upr. nr St-609/84 specjalność: instalacyjno-inżynieryjna	Podpis:		Obiekt: **Ob.15 Budynek technologiczny nr 2**	
Kierownik projektu: mgr inż. Krystyna Szarlik	Podpis:		Nazwa rysunku: **Rzut przyziemia**	
Data: listopad 2015	Stadium: projekt wykonawczy	Branża: sanitarna	Skala: 1:100	Nr archiwalny: 7135 / Nr rysunku: S-12