


LEGENDA:

– — — — — — — — – - Uziom otokowy FeZn 30/4

UWAGI:

1. Wszystkie elementy czynne połączyć z bednarką uziomową przewodem LgY 16mm2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Wykonawca: **Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3** | | | Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tylna 9, 98-100 Łask | |
| Projektant: mgr inż. Marek Szamocki upr. nr LOD/1911/PWOE/12 specjalność instalacyjno-inżynieryjna | Podpis: | | Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku | |
| Opracował: mgr inż. Andrzej Miśkiewicz | Podpis: | | Obiekt: **Reaktory biologiczne - obiekt nr 4A,B** | |
| Sprawdzający: mgr inż. Jan Cichocki upr. nr 162/89/WŁ specjalność instalacyjno-inżynieryjna | Podpis: | | Nazwa rysunku: **Instalacja uziomowa** | |
| Data: grudzień 2015 | Stadium: Proj. Wykonawczy | Branża: Elektryczna | Skala: 1:250 | Nr archiwalny: 7135 / Nr rysunku: E-4_1 |